

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
образования муниципального
района «Улуг-Хемский кожуун
Республики Тыва»



О.Б. Сенди

2020г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по
Республике Тыва полковник



А.А. Кувшинов

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
Федеральной службы войск
национальной гвардии
Российской Федерации по
Республике Тыва полковник
полицейский



А.Д. Кука

2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника управления
надзорной деятельности и
профилактической работы – начальник
отдела организации надзорных и
профилактических мероприятий
полковник внутренней службы



Д.В. Шахов

2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа сумона. Арыскан муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва»

(наименование объекта (территории))

Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с.Арыскан

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», 668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский кожуун, г.Шагонар, ул.30 лет Советской Тувы, д.14, тел.8(39436) 2-11-41 uo inf@list.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сумона Арысканский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», 668216, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с.Арыскан, ул. Гагарина 29.тел.8923-384-43-71 tyva school 35@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательное

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта- 14157.53м кв.м, протяженность периметра – 420 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 31.08.2010г. серия 17-17-01.083.2010-101 № 17-170-01.005.2007-462от 11.12.2007 г. №17-АВ № 061322

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

директор МБОУ СОШ с.Арыскан - Суруу Аляна Сандак-Доржуевна

т. 8923-384-43-71 эл. почта: tyva school35@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управление образования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» - Сенти Ольга Борисовна т.8(923)383-5102, 8(394)36-2-

11-41 эл.почта: uo inf@list.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С 08:00 часов до 17:00 часов 9 часов

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 41 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 154 человек, из них работников 41 человек, обучающихся 113 человек;

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1(сторож)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электро-щитовая: Коридоре здании школы;	1	3,5 м. кв.	Подрыв, поджог	локальный
2	Скважина	146	5 м. кв.	Подрыв, поджог и отравляющие вещества	локальный
3	Котельная	1	16, м. кв.	Подрыв, поджог	локальный
4	Главный вход	21	32 м. кв.	Подрыв, поджог	локальный
5	Спортзал	35	169,2 м. кв.	Подрыв, поджог	локальный
6	Столовая	44	46,2 м. кв.	Подрыв, поджог	локальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Центральный вход, Дверные и оконные проемы, ограждение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта Террористы при совершении террористического акта могут применить огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
Угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия; Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для

целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляются с целью достижения заложниками, уничтожения материальных средств;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем видеокамер и других коммуникаций.

Может осуществлен с целью блокирования работы учреждения;

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)
(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Нарушение деятельности здания, людские потери, ранения, психологические травмы, отравления, частичные разрушения, пожар (задымления), экономический ущерб, гибель или ранения людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	154	Разрушение здания, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	9992870,09

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) отсутствует.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-5», и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечение, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части.

Количество извещателей-66шт; -светодиодные оповещатели «ВЫХОД»-6шт

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-5», и системой речевого оповещения с выводом

дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечение, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части. Количество извещателей-66шт; -светодиодные оповещатели

«ВЫХОД»-6шт

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

не имеются;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

не имеются;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеются;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеются 4 шт, светодиодных прожектора;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

не имеются.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выезда транспорта – 2, запасные выходы 3

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) не имеется;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Гранит-5» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечение, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части. Количество извещателей -66, светодиодных оповещателей «Выход» в количестве – 4 шт. огнетушителей порошковый ОП-4шт (3) – АВСЕ – 2шт, ОП-4 (3) – АВСЕ – 2шт, расположены в фойе 1-2этаж(1 шт.), столовая (1 шт.), коридор 2шт– 1шт, коридор– 1 шт., библиотека – 1 шт.;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

**охранно-пожарных ВЭРС-ПК 8 и планами эвакуации на школе
объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и
системой оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных**

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

**огнетушителей порошковый ОП-4 (3) – АВСЕ – 2шт, ОП-4 (3) – АВСЕ – 3шт,
расположены в фойе 1-2этаж (1 шт.), столовая (1 шт.), коридор 2 – 1шт, коридор 2
– 1 шт., библиотека – 1 шт.**

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

**В ходе проведения обследования МБОУ СОШ с. Арыскан на предмет
состояния его на антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и
технические характеристики, организацию его функционирования, действующие
меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения
террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:**

а именно:

- 1. На основании данных ИЦ МВД по РТ от 14.07.2020. №10/1327**
- 2. преступлений террористического характера в отношении МБОУ СОШ с.
Арыскан не зарегистрировано.**
- 3. На основании кадровой справки МБОУ СОШ с. Арыскан на 30.01.2020
г. в результате совершения террористического акта прогнозируемое
количество пострадавших составит 154 человека.**
- 4. На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого
имущества МБОУ СОШ с. Арыскан прогнозируемый размер ущерба и
ущерба окружающей природной среде составит 9992870,09 рублей.**

П.24 (к) – отсутствует осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий), срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.25 (а) -оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации – срок устранения до 01.01.2021 г.;

П.25 (б) – отсутствует обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.25 (д) – отсутствует оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями, срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.22(а) - отсутствует определение должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории), в том числе служебной информации

ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности. Срок устранения 2021 год.

П.22 (б) – отсутствует определение должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности; оснащения при необходимости объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны или обеспечения охраны объекта (территории) путем привлечения сотрудников охранных организаций. Срок устранения 2021 год.

П.24 (г) – отсутствует оснащение объекта (территории) системами передачи сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии. Срок устранения 2021 год.

П.24 (з) – отсутствует проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий). Срок устранения 2021 год.

П.25 (в) – отсутствует оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Срок устранения 2021 год.

П.25 (г) – отсутствует оборудование основного входа в здание, контрольно-пропускным пунктом. Срок устранения 2021 год.

П.30 – отсутствует система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. Срок устранения 2021 год.

Приложение:

- 1) Акт обследования и категорирования МБОУ СОШ с. Арыскан;
- 2) План схема объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта МБОУ СОШ с. Арыскан;
- 3) План схема охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны МБОУ СОШ с. Арыскан;
- 4) Справка балансовой стоимости объекта МБОУ СОШ с. Арыскан;
- 5) Справка кадрового обеспечения МБОУ СОШ с. Арыскан;
- 6) Справка о не совершении преступлений и террористического акта из ИЦ МВД по РТ.

Руководитель объекта (территории)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ » _____ 20 ____ г.

Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования
муниципального района «Улуг-Хемский
кожуун Республики Тыва»

_____ О.Б. Сенди

"__" _____ 20__ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы МБОУ СОШ с. Арыскан.
(наименование объекта (территории))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта
(территории):

Председатель комиссии: _____ **Начальник Управления образования Сенди О.Б.**
(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.))

Члены комиссии: _____ **Директор МБОУ СОШ с. Арыскан Суруу Аляна Сандак-**
Доржуевна
(должность (при наличии) собственника (правообладателя), руководителя объекта (территории), Ф.И.О.)
(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.)

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Начальник ОНД и ПР Улуг-Хемского и Чаа-Хольского районов УНД и ПР МЧС России по
Республике Тыва Э. О. Оюн

(должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.)

Начальник ремонтно-хозяйственного отдела Даржаа Э.С.
(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании объекта, Ф.И.О.)

Основание: заключение № 1 о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности от 01.02.2016 г.

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и № распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) _____
2019 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта
(территории) установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», 668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский кожуун, г.Шагонар, ул.30 лет Советской Тувы, д.14, тел.8(39436) 2-11-41 uo inf@list.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа сумона Арысканский муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва», 668216, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, с.Арыскан, ул. Гагарина 29.тел.8923-384-43-71 tyva school 35@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательное

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта- 14157.53м кв.м, протяженность периметра – 420 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком от 31.08.2010г. серия 17-17-01.083.2010-101 № 17-170-01.005.2007-462 от 11.12.2007 г. №17-АВ № 061322

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

директор МБОУ СОШ с.Арыскан - Суруу Аяна Сандак-Доржуевна

т. 8923-384-43-71 эл. почта: tyva_school35@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управление образования муниципального района «Улуг-Хемский кожуун Республики Тыва» - Сенди Ольга Борисовна т.8(923)383-5102, 8(394)36-2-

11-41 эл.почта: uo inf@list.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

С 08:00 часов до 17:00 часов 9

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 41 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 154 человек, из них работников 41 человек, обучающихся 113 человек;

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 1(сторож)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Арендаторов не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электро-щитовая: Коридоре здания школы;	1	3,5м. кв.	Подрыв, поджог	локальный
2	Скважина	146	5 м. кв.	Подрыв, поджог и отравляющие вещества	Локальный
3	Котельная	1	16,м. кв.	Подрыв, поджог	локальный
4	Главный вход	21	32 м. кв.	Подрыв, поджог	локальный
5	Спортзал	35	169.2 м. кв.	Подрыв, поджог	локальный
6	Столовая	44	46,2 м. кв.	Подрыв, поджог	локальный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Центральный вход, Дверные и оконные проемы, ограждение.

2. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта Террористы при совершении террористического акта могут применить огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность

проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия; Покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;

- захват заложников. Захват объекта осуществляются с целью достижения заложниками, уничтожения материальных средств;

- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем видеокамер и других

коммуникаций. Может осуществлен с целью блокирования работы учреждения;

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)

(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Нарушение деятельности здания, людские потери, ранения, психологические травмы, отравления, частичные разрушения, пожар (задымления), экономический ущерб, гибель или ранения людей.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	154	Разрушение здания, нарушение системы ГВС и ХВС, отопления и электроснабжения	9992870,09

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) отсутствует.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-5», и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечение, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части.

Количество извещателей-ббшт; -светодиодные оповещатели

«ВЫХОД»-6шт

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-5», и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечение, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт пожарной части. Количество извещателей-66шт; -светодиодные оповещатели

«ВЫХОД»-6шт

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

не имеются;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

не имеются;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеются;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеются 4 шт, светодиодных прожектора;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

не имеются.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выезда транспорта – 2, запасные выходы 3

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) не имеется;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Гранит-5» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечение, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Тандем-2» на пульт

дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечение, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Гандем-2» на пульт пожарной части. Количество извещателей-66шт; -светодиодные оповещатели
«ВЫХОД»-6шт

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

не имеются;

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

не имеются;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

не имеются;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеются 4 шт, светодиодных прожектора;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

не имеются.

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для выезда транспорта – 2, запасные выходы 3

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

не имеется;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) не имеется;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Гранит-5» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны. Приборы пожарной сигнализации выведены на центральный пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещение и обеспечение, освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Гандем-2» на пульт пожарной части. Количество извещателей -66, светодиодных оповещателей «Выход» в количестве – 4 шт. огнетушителей порошковый ОП-4шт (3) – АВСЕ – 2шт, ОП-4 (3) – АВСЕ – 2шт, расположены в фойе 1-Этаж(1 шт.), столовая (1 шт.), коридор 2шт– 1шт, коридор– 1 шт., библиотека – 1 шт.;

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

охранно-пожарных ВЭРС-ПК 8 и планами эвакуации на школе
объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и
системой оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

огнетушителей порошковый ОП-4 (3) – АВСЕ – 2шт, ОП-4 (3) – АВСЕ – 3шт,
расположены в фойе 1-2этаж (1 шт.), столовая (1 шт.), коридор 2 – 1шт, коридор 2
– 1 шт., библиотека – 1 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования МБОУ СОШ с. Арыскан на предмет
состояния его на антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и
технические характеристики, организацию его функционирования, действующие
меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения
террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

а именно:

1. На основании данных ИЦ МВД по РТ от 14.07.2020. №10/1327
2. преступлений террористического характера в отношении МБОУ СОШ с.
Арыскан не зарегистрировано.
3. На основании кадровой справки МБОУ СОШ с. Арыскан на 30.01.2020
г. в результате совершения террористического акта прогнозируемое
количество пострадавших составит 154 человека.
4. На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого
имущества МБОУ СОШ с. Арыскан прогнозируемый размер ущерба и
ущерба окружающей природной среде составит 9992870,09 рублей.

П.24 (к) – отсутствует осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий), срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.25 (а) -оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации – срок устранения до 01.01.2021 г.;

П.25 (б) – отсутствует обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.25 (д) – отсутствует оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями, срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.22(а) - отсутствует определение должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории), в том числе служебной информации

информационным ресурсам объектов (территорий), срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.25 (а) -оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации – срок устранения до 01.01.2021 г.;

П.25 (б) – отсутствует обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.25 (в) – отсутствует оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.25 (г) – отсутствует оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны), срок устранения до 01.01.2022 г.;

П.25 (д) – отсутствует оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями, срок устранения до 01.01.2022 г.;

Председатель комиссии:  /Сенди.О.Б.


Члены комиссии:  /Суруу.А.С-Д.

 /Оюн.Э.О

Директор МБОУ СОШ с.Арыскан:

/Суруу.А.С-Д./

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны
Инженерно-технических средств охраны. МБОУ СОШ с.Арыскан находящийся по адресу Республика Тыва
Улуг-Хемский район с.Арыскан ул.Гагарина 29




- ◇ - запасные выходы
- ◇ - главный вход
- - видеонаблюдения
- ☆ - кпп - не имеется
- ☀ - Наружная освещения
- ⇄ - ворота для выезда транспортных средств
- ☆ - пост вахтера

У ИБЕРГЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ с.Арыскан:

/Суруу.А.С-Д./

План (схема)

обозначением критических элементов МБОУ СОШ с.Арыскан находящийся по адресу Республика Тыва
У.луг-Хемский район с.Арыскан ул.Гагарина 29



◇ - запасные выходы
▲ - Электрощитовая

◇ - главный вход
⇄ - ворота для выезда транспортных средств

○ - видеонаблюдения

☆ - место вахтера

○ - столовая
△ - свхажина
◎ - котельная

◎ - спортзал



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Улуг-Хемский кожуун

Республики Тыва

МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОН

«Тыва Республиканын

Улуг-Хем кожууну»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

668210 Г. Шагонар ул.: 30 лет Советской Тувы, 14

тел/факс: 2-11-41

Исх. № 95 от « 27 » января 2020г.

Справка о балансовой стоимости основных средств

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Срядняя
Общеобразовательная Школа с.Арыскан Муниципального Района "Улуг-Хемский Кожуун
Республики Тыва

(наименование учреждения)

По данным бухгалтерского учета на 01 января 2019 года балансовая стоимость основных средств составляет:

№ п/п	Группа основных средств	Стоимость, руб.
1	Нежилые здания	2607296,43
2	Сооружения и передаточные устройства	
3	Земельные участки	2028962,9
4	Оборудование	2630121,54
5	Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности	854344,94
6	Транспортные средства	620000
7	Библиотечный фонд	
8	Прочие основные средства	1252144,28
	Итого основных средств	9992870,09

Начальник Управление образования:

Главный бухгалтер:

Сенди О.Б

Биче-оол Л.С.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Арыскан муниципального района «Улуг-Хемский Республика Тыва»

668216, Республика Тыва Улуг-Хемский район, пос. Арыскан, ул. Гагарина дом 29

Кадровая справка на 01.03.2020 года

Всего учеников: 113

Всего работников: 41

ВСЕГО:154 человек



Директор школы

/Суруу А.С-Д./

Т. Павлов К. В.
Для информации
и учета в свод. отчет-м
15.07.2020



МВД России

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
(МВД по Республике Тыва)

Информационный центр

ул. Ленина, 18, Кызыл, 667000

14.07.2020 № 10/1327

На исх. № 745/8-1200 от 06.07.2020 г.

Врио начальника Управления
Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по РТ

полковнику полиции
М.Ю. Черменеву

ул. Дружбы, дом 118, г. Кызыл,
Республика Тыва, 667000

Уважаемый Михаил Юрьевич!

На Ваш запрос сообщаем, что Информационный центр МВД по Республике Тыва не располагает сведениями о террористических актах совершенных в первом полугодии 2020 года на территории Республики Тыва.

Начальник
подполковник внутренней службы

О.А. Степанова

пол. И. В. Романов
Для сведения.

15.07.2020

ОТКУ «СВО ВНГ РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»

Входящий № *874*
«15» 07 2020г.

Управление Росгвардии по Республике Тыва	
Вх. №	<i>1200</i>
« <i>15</i> »	« <i>07</i> » <i>2020г.</i>
№	<i>1</i> листов
№	— листов